



CONSULTING

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 1 & 7 für das „Stadtnetz Gießen“ in Gießen von den Stadtwerke Gießen AG

Der Gutachter bescheinigt im Auftrag der Stadtwerke Gießen AG
dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen:

Primärenergiefaktor FW 309-1:2021:

(§ 22 Absatz 2 GEG)

0,00

Primärenergiefaktor nach Kappung (nach GEG zu verwenden):

(§ 22 Absatz 3 GEG)

0,25

Heizöl FW 309-5:2021:

(auf fossilem Öl basierende Wärmeerzeugung in % der jährlichen
Wärmemenge des Netzes)

2%

Ausgestellt am 10.01.2022

Gültig bis: 10.01.2025

Daten beruhen auf Planungsdaten.

Ausgestellt von: Sarah Klähne

Sarah Klähne
Consultant, BBHC